

पत्रांक 515/112-B

दिनांक 17/03/2021

सेवा में

प्रधानाचार्य
राजकीय इंटर कॉलेज चाकीरीण
पौडी गढवाल


विषय — विद्यालय का अटल उत्कृष्ट विद्यालय की सी०बी०एस०ई० मान्यता हेतु भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ — आपका पत्रांक 10ई०/भवन सुरक्षा/प्रमाण पत्र/2020-21 दिनांक 25.02.2021.


महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भवन के प्रथम तल के पांच कक्षाकक्ष में छत लीकेज है, इन पांचो कक्षाकक्ष का ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। इन पांच कक्षाकक्ष को छोड़कर भवन सुरक्षित है।

अतः आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


इ० दिनेश मोहन गुप्ता
अधिशासी अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०, पाबौ

प्रतिलिपि—: जिलाधिकारी गढवाल को सूचनार्थ प्रेषित।


अधिशासी अभियन्ता
नि०ख०, लो०नि०वि०, पाबौ